



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

**КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

355017, г. Ставрополь, ул. Карла Маркса, 4-б. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12

СК, Буденновский район,  
с. Преображенское, ул. Артезианская, 20

(место составления предписания)

« 23 » июня 20 17 г.

(дата составления предписания)

16<sup>50</sup>

(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 2800-Р-ПЛ-К12.6-28**

органа государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выдано Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №15 села Преображенского Буденновского района».

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: отделом энергетического надзора по СК

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кавказского Управления Ростехнадзора.

Мною, госинспектором Тютюниковым Александром Николаевичем,

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание)

в процессе проводимой (проведенной) плановой/внеплановой, проверки, согласно Распоряжению заместителя руководителя КУ Ростехнадзора Рубан М.С., №2800-Р-ПЛ-К12.6 от 22.05.2017 г.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, зам.руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в присутствии: Директора МОУ СОШ №15 Красницкого Сергея Ивановича

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

**Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Не ведется Журнал учета и содержания электрозащитных средств	Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34,03,603-2003), п. 1.4.2, прил.1;	Постоянно вести Журнал учета и содержания электрозащитных средств	01.07.2017
2.	Нет подготовленного электротехнического персонала для эксплуатации электроустановок предприятия	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.1, 1.2.2;	Укомплектовать штат предприятия подготовленным электротехническим персоналом или заключить договор на обслуживание электроустановок со специализированной организацией	01.09.2017

3.	Нет паспортов заземляющих устройств электроустановок предприятия	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.7.15;	Завести и вести постоянно паспорта заземляющих устройств электроустановок предприятия	01.09.2017
4.	Отсутствует стекло в смотровом окошке ВРУ-0,4 кВ	Правила устройства электроустановок, п.1.1.20;	Восстановить стекло в смотровом окошке ВРУ-0,4 кВ	01.08.2017
5.	Нет однолинейной схемы присоединений на обратной стороне дверцы ВРУ-0,4 кВ	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.20;	Нанести однолинейную схему присоединений на обратной стороне дверцы ВРУ-0,4 кВ	01.08.2017
6.	Не соответствуют требованиям Правил надписи на внутренних сторонах дверец ЩО №1 – 4	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.20, 2.12.5;	Привести в соответствие с требованиями Правил надписи на внутренних сторонах дверец ЩО №1 – 4	01.08.2017
7.	Нет требуемых надписей на дверцах РЩ-0,4 кВ в пищеблоке	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.20;	Нанести требуемые надписи на дверцы РЩ-0,4 кВ в пищеблоке	01.08.2017
8.	Нет требуемых надписей на дверце РЩ-0,4 кВ в мастерской	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.20;	Нанести требуемые надписи на дверцу РЩ-0,4 кВ в мастерской	01.08.2017

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания **в установленные сроки**, уведомить

Кавказское управление Ростехнадзора, по адресу: г.Ставрополь, ул.Карла Маркса, 4-Б


(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))

Копию отчета о выполнении предписания, направить по адресу: г. Буденновск, ул. Поллоценко, 143

Предписание №2800-Р-ПЛ-К12.6-28 выдал:

госинспектор отдела энергетического надзора

по Ставропольскому краю



Тютюников А.Н.  
(расшифровка подписи)

Директор МОУ СОШ №15  
Сложенин В.И. (подпись)

Красницкий Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)



23 июня 2017 года.  
(дата)