



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)

356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,

Южного регионального центра МЧС России 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 90/1/85

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 15 села Преображенского Буденновского района» в лице законного представителя директора МОУ СОШ № 15 с. Преображенского Красницкого Сергея Ивановича

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Буденновскому району Андриенко Сергея Сергеевича по пожарному надзору от «24» мая 2017 года № 90 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут «23» июня 2017 начальником ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) майором внутренней службы Андриенко Сергеем Сергеевичем, старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) капитаном внутренней службы Гужвиной Ольгой Александровной была проведена плановая проверка в отношении муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 села Преображенского Буденновского района» осуществляющего свою деятельность по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Преображенское, ул. Артезианская, 20

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ СОШ № 15 с. Преображенского Красницким Сергеем Ивановичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить соответствующее противопожарное водоснабжение объекта	№123-ФЗ ст. 151; СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 9.29	01.12.2017	

2	Складские помещения, расположенные на территории школы оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 151; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315	01.12.2017	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)


М.Л.П.*

Главный государственный инспектор Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору майор внутренней службы Андриенко С.С.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

« 23 » июня 2017 г.

(подпись)



Государственный инспектор Буденновского, Арзгирского, и Новоселицкого районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Гужвина О.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

« 23 » июня 2017 г.

