



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Июля 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)
356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 350/1/228
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

16.11.2018

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15 села Преображенского Буденновского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

И.О. директора МОУ СОШ № 15 Валантырь Лидия Григорьевна

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **Буден-
новского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 350 от «12» ноября 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» в период с 15:30 14.11.2018 по 10:30 16.11.2018 проведена проверка замести-
телем главного государственного инспектора Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов
по пожарному надзору капитаном внутренней службы Химин Сергеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МДОУ ДС №14 с. Прасковья по адресу: с. Преображенское, ул. Артезианская, 20

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.О. директора МОУ СОШ № 15 с. Преображенского Валантырь Лидией Григорьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ция	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить соответствующее противопожарное водоснабжение	№123 –ФЗ от 22.07.2008 ст. 151, СНиП 2.04.02.-84* «Наружные сети и сооружения» п.9.29	18.03.2019	
2.	Складские помещения, расположенные на территории школы оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	№123 – ФЗ от 22.07.2008 ст. 151, НПБ 110-03 утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 №315	18.03.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору
капитан вн. службы Химин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«16» ноября 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

И.О. директора МОУ СОШ № 15 Валантырь Л.Г.
Валантырь Л.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» ноября 2018 г.

Л
(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору