

## АНКЕТА № 1

(титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 села Преображенского Буденновского района»  
МОУ СОШ №15 с. Преображенского

ОГРН 10226032209692

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. образование	ОКВЭД 85.41 основной
2.	ОКВЭД дополнительный
3.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | муниципальная | ОКФС 14

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | оперативное управление | ОКОПФ 75403

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя | директор | Красницкий Сергей Иванович  
объекта

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (код) 8(86559)99-1-75 | Факс (код) 8(86559)99-1-75

E-mail объекта | school-15-26rus@yandex.ru

Юридический адрес объекта | 356831 | Ставропольский край, Буденновский район, село Преображенское, ул.Артезианская, 20  
(индекс) (почтовый адрес)Фактический адрес объекта | 356831 | Ставропольский край, Буденновский район, село Преображенское, ул.Артезианская, 20  
(индекс) (почтовый адрес)Наименование организации владельца (арендатора)  
объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора)  
объекта

(индекс) 356800

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации  
(собственника)Администрация Буденновского  
муниципального района

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | 356800 | г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46  
(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Соколов А.Н.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. 8(86559)7-13-70 | Факс 8(86559)7-21-71

E-mail руководителя вышестоящей организации

## Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 села Преображенского Буденновского района»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	356831, Ставропольский край, Буденновский район, село Преображенское, ул. Артезианская, 20	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2259,3	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	2	
Кадастровый номер объекта	26-26-07/012/2011-327	
Категории обслуживаемого населения:	граждане пожилого возраста (мужчины старше 55 лет), женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети от 6,5 до 18 лет
Категории обслуживаемых инвалидов:	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да	

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) / технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения) «Да» или «Нет»	Нормативное значение	Примечание
	Единица измерения							№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ
	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалидов с отклонениями в развитии.							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>1</b>										
<b>1.1</b>	<b>Пути пешеходного движения</b>									
Название зоны	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2					
		Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015					
		Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да						
		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет						
		Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет						
<b>1.2</b>	<b>Наружные лестницы</b>									
Название зоны	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4						
		Высота ступеней «О», «С»	м	0,12-0,15						
		Ширина марша лестниц «О»	м	Не менее 1,35						
		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92						
		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие							
		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие							
		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие							
		Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0,27-0,33						
<b>1.3</b>	<b>Пандусы: стационарные</b>									
Название зоны	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0		
					Ограждения с поручнями, с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
					Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
					Завершение поручня длинее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33		
1.4	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
	Название зоны	0			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2	<b>Входной узел</b>									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	<b>Наружные лестницы</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	0			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92		
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие				
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие				
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м		Не более 0,025		
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие				
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие				
<b>2.7</b>	<b>Входные тамбуры</b>									
Название зоны	1				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	4,5	Не менее 1,5		
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»					
<b>2.8</b>	<b>Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>									
Название зоны	1				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,45	Не менее 1,2		
					Ширина в свету «К»					
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014		
<b>2.9</b>	<b>Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>									
Название зоны	0				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие				
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»					
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
<b>2.10</b>	<b>Вестибюли общественных зданий</b>									
Название зоны	0				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,0		
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	наличие				
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие				
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие				
<b>3</b>	<b>Пути движения внутри здания</b>									
<b>3.1</b>	<b>Коридоры, переходы в другие здания</b>									
Название зоны	1				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина «К»	м	2,8	Не менее 1,5		
<b>3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1				Ширина «К»	м	1,1	Не менее 0,9		
					Высота порогов или перепал высот «К», «С»	м	нет	Не более 0,014		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет			
<b>3.3 Внутренние лестницы</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	1				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92		
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет			
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов «О»	м	1,35	Не менее 1,35		
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05		
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет			
<b>3.4 Пандусы стационарные</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны	0				Высота одного подьема «К»	м		Не более 0,8		
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7			
					Завершение поручня длинее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие					
<b>3.5</b>	<b>Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)</b>										
	Название зоны	0			Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0			
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)			
<b>3.6</b>	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>										
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6			
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6			
<b>3.7</b>	<b>Подъемники мобильные</b>										
	Название зоны	0			«К»	наличие					
<b>3.8</b>	<b>Лифты</b>										
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7			
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5			
					Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие					
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие					
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие					
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие наличие наличие				
<b>4</b>	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
4.2	<b>Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>									
	Название зоны	0			Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» на одно рабочее место на два рабочих места Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	кв.м кв.м м наличие		12 18 Не более 0,85		
4.3	<b>Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания</b>									
	Название зоны	0			Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К» Ширина прохода: «К», «С» около расчетно-кассового аппарата; около прилавков для сервирования блюд; между столами в ресторане. Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» Площадь места в предприятиях питания с	м м м м наличие кв.м.		0,65-0,8 Не менее 1,1 Не менее 0,9 Не менее 1,2 Не менее одного места Не менее 3,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					режимом самообслуживания «К», «С»					
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие				
<b>4.4</b>	<b>Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов</b>									
	Название зоны	0								
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0		
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие				
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие				
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8		
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м		Не менее 1,8		
<b>4.5</b>	<b>Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений</b>									
	Название зоны	0								
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9		
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8		
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7		
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие		0,9		
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие				
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие				
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие				
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
<b>5</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
<b>5.1</b>	<b>Доступная кабина в общей уборной</b> Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	<b>0</b>			Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М		Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	М		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	М		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	М		Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
<b>5.2</b>	<b>Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)</b> Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	<b>0</b>			Ширина «К»	М		Не менее 2,2		
					Глубина «К»	М		Не менее 2,25		
					Ширина двери кабины «К»	М		Не менее 0,9		
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М		Не менее 0,75		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	М		1,35		
<b>5.3 Кабины душевые закрытые</b>										
	Название зоны	0								
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной ручкояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие				
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М		Не менее 1,8		
					Глубина «К»	М		Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М		1,35		
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		Не менее 2,4		
					То же, без скамей «К»	М		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом	наличие				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»					
<b>5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами</b>										
	Название зоны	0			Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» - ручным душем - настенными поручнями - крапом с рычажной ручкояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» То же, без скамей «К» Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, стена- выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	М наличие наличие наличие М М наличие М М наличие		Не более 0,48    Не менее 1,2 Не менее 0,9   1,35  Не менее 2,4  Не менее 1,8		
<b>6 Автостоянки</b>										
<b>6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов</b>										
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Места для транспорта инвалидов «К», «О» Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в здание «К», «О»	наличие М		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)		





Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено подписью и печатью,  
содержит 14 листов

Директор МОУ СОШ №15  
г. Преображенского  
С.И.Красницкий

